



6,5 kW/4,00V/50Hz  
 3500m<sup>3</sup>/h Min. Volumenstrom  
 4900m<sup>3</sup>/h Nenn. Volumenstrom  
 5200m<sup>3</sup>/h Max. Volumenstrom  
 2800 Pa Unterdruck  
 63 Filter ø 95 x1150  
 Filterfläche 22,4 m<sup>2</sup>

Änderungen nur mit Kom.		Zust.	Änderungstext		A-Nr.	
Zulassung Oberfläche n. DIN 1302		Kunde	Zul. Abweichung n. DIN ISO 2768	Werkstoff		Typ
Datenname: zuletzt bearbeitet:		06.02.2002		Gewicht	Einheit	Maßstab
Bearb. Gepr. Norm.		01.02.2002		Datum Name		Renennung
AL-KO THERM GMBH Hauptstraße 248-250 D-89343 Jettingen-Scheppach Postfach 51 D-89341 Jettingen-Scheppach		Speiser		1:20		Format A3
Ident.-Nr.		195676		Klass.-Nr.		Ident.-Nr.
Ers.f.		Ers.d.		Bl.-Nr.		Bl.-Anz