



7.5 kW/400V/50Hz  
 5000 Min. Volumenstrom  
 6000 Max. Nennvolumenstrom  
 2600 Pa Unterdruck  
 89 Filter  $\phi$  95 x 1150  
 Filterfläche 30 m<sup>2</sup>

Anderungen nur mit Zustimmung des Kunden		Zust.	Anderungstext		A-Nr.	
zulässig		Kom.		Typ		
Oberfläche n. DIN 1302	Zul. Abweichung n. DIN ISO 2768	Werkstoff		Halbzeug	Norm	Ident.-Nr.
Datenname:	06.02.2002	Gewicht	Einheit	Maßstab	1:20	Format
zuletzt bearbeitet:	06.02.2002	Bearb. Gepr. Norm.	Datum	Name	Speiser	Bl.-Nr.
ALKO THERM GMBH		Hauptstraße 248-250		Postfach 51		Bl.-ANZ
D-89343 Jettlingen-Scheppach		D-89341 Jettlingen-Scheppach		Ident.-Nr.		Klass.-Nr.
Zust. Änderung		Datum	Name	Ers. f.		Ers. d.
				195677		
				mobil power Jet 300		